

## Respostas aos Recursos ENGENHEIRO CIVIL

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta alterada para:
34-01/41-02/31-03/33-04	Segundo a NBR 6122 que especifica os requisitos a serem observados no projeto e execução de fundações de todas as estruturas da engenharia civil, no item 3.49 diz sobre tubulão: Tubulão: elemento de fundação profunda em que, pelo menos na etapa final da escavação do terreno, faz-se necessário o trabalho manual em profundidade para executar o alargamento de base ou pelo menos para a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são resistidas preponderantemente pela ponta. Com isso a questão esta correta.	Indeferido	
38-01/39-02/49-03/32-04	A normativa vigente para alvenarias sem função estrutural, feitas com tijolos e blocos cerâmicos é a NBR 8545. No item 4.1.8 ela diz que as alvenaria apoiadas em alicerces devem ser executadas no mínimo 24h após a impermeabilização destes. Mesmo que fabricantes apresentem outros periodos a normativa ainda fixa as condições exigíveis para execução e fiscalização de alvenaria sem função estrutural de componetes cerâmicos.	Indeferido	
39-01/38-02/33-03/44-04	A NBR 8545 que fixa as condições exigíveis para execução e fiscalização de alvenaria sem função estrutural de componetes cerâmicos, no item 4.1.6, recoemenda-se chapiscar a face da estrutura (lajes, vigas e pilares) que fica em contato com a alvenaria. A NBR não precisa ser sitada na questão para essa alternativa ser dada como verdadeira. A NBR apresenta as regras minimas a serem seguidas pelos profissionais e devem ser seguidas.	Indeferido	
39-01/38-02/33-03/44-04	A NBR 8545 que fixa as condições exigíveis para execução e fiscalização de alvenaria sem função estrutural de componetes cerâmicos. No item 4.1.11 diz que No caso de alvenaria de blocos de vedação os mesmos nao devem ser usados com furos na vertical e no sentido transversal ao plano da parede, corn exceção em disposições construtivas particulares. Mesmo que fornecedores digam ao contrario, a NBR apresentas as instruções corretas a serem seguidas.	Indeferido	
41-01/45-02/48-03/40-04	O proprio candidato apresnta o siguinificado da sigla, PC. É um senso comum que se refere ao computador. Não entendo que essa informação interfira no entendimento da questão, logo não a motivo da questao ser anulada.	Indeferido	
43-01/49-02/44-03/35-	Segundo a NBR 5626 no seu item 3.4, alimentador predial é a tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório de água ou à rede de distribuição.	Indeferido	

04	Predial. Não há duvida na questão.		
----	------------------------------------	--	--