

Assunto: **Fwd: Esclarecimento sobre Licitação nº 90023/2025**

De: Isabela Helayel <financeiro@legusmodulos.com.br>

Para: <licitacao@saquarema.rj.gov.br>

Data: 28/04/2025 10:34



Bom dia, prezado (a) responsável!

Espero que o e-mail o encontre bem!

Gostaria de esclarecimento sobre as especificações do Edital 90023/2025:

Os módulos deverão ser acoplados e desmontáveis.

O local é de difícil acesso e não é possível entrar com o módulo montado com caminhão?

Existe planta baixa para saber como será o layout da acoplagem dos módulos?

Não identifiquei a planta no Edital.

Caso tenha essa planta e a informação do acesso no local, pode esclarecer?

Agradecida desde já pela atenção e resposta!

Atenciosamente,



Isabela Helayel
Gerente Financeira

(21) 2734-0987 / 99711-3623
financeiro@legusmodulos.com.br

Da: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Setor de Licitações e Contratos

Prezado(s),

Em atenção à Solicitação de Esclarecimento n.º 003 – PE 90023/2025, referente ao Processo Administrativo n.º 21.483/2024, informamos que os esclarecimentos pleiteados encontram-se no Termo de Referência, estando prevista, conforme os itens 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.7 do referido instrumento, a realização de visita técnica in loco pelos interessados, para a adequada avaliação das condições exigidas.

Esclarecemos, ademais, que a planta mencionada no Anexo I encontra-se ora anexada à presente resposta, a fim de suprir a eventual ausência identificada nos documentos anteriormente disponibilizados.

Informamos, por fim, que referido anexo será também devidamente inserido na plataforma do Pregão Eletrônico, de modo a garantir o pleno acesso a todos os interessados.

Certos da atenção dispensa ao assunto, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Saquarema, 28 de abril de 2025.

**JOAO ALBERTO
TEIXEIRA
OLIVEIRA:
47538821791**

Assinado digitalmente por JOAO ALBERTO
TEIXEIRA OLIVEIRA:47538821791
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=19109359000120,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOAO
ALBERTO TEIXEIRA OLIVEIRA:47538821791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.1.1

João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 80.101



Quantidade	Nome	Funcionalidade	Observação Técnica
1	Hipodermia	Hipodermia se refere à aplicação de medicamentos por via subcutânea, ou seja, injetando a substância logo abaixo da pele.	Piso e paredes: lisos (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. * Bancada: Com pia (torneira de pressão ou alça) de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. Portas: Tamanho mínimo de 1,10 (vão livre) x 2,10 m. Cada poltrona preveja saída ou cilindros de O ₂ e Ar comprimido.
1	DML	O Depósito de Material de Limpeza (DML) é um ambiente essencial em qualquer estabelecimento de saúde. Sua função principal é garantir a organização, segurança e eficiência na limpeza e higienização do local, contribuindo diretamente para a prevenção de infecções e a promoção da saúde.	Piso e paredes: lisos (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Tanque de higienização: em alumínio.
4	Consultório médico	Os consultórios médicos dentro de um hospital são espaços essenciais para a prestação de cuidados de saúde aos pacientes, tanto internados quanto ambulatoriais. Eles garantem a continuidade do tratamento, facilitam a comunicação entre os profissionais de saúde e contribuem para a otimização dos recursos hospitalares.	Piso e paredes: lisos (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. * Lavabo de mãos (torneira de pressão ou alça) de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. Portas: Tamanho mínimo de 1,10 (vão livre) x 2,10 m.
2	Classificação de Risco	A classificação de risco é um processo fundamental nos serviços de saúde, especialmente em hospitais e unidades de pronto atendimento. Ela consiste em uma avaliação inicial do paciente para determinar a gravidade do seu quadro clínico e a urgência com que ele necessita de atendimento.	Piso e paredes: lisos (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. * Lavabo de mãos (torneira de pressão ou alça) de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. Portas: Tamanho mínimo de 1,10 (vão livre) x 2,10 m.
2	Banheiros Públicos	Banheiro de acessibilidade de Geral (Incluindo PNE)	Piso e paredes: lisos (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Devem possuir sinalização visual, identificando o ambiente e indicando a rota de acesso. Barras de apoio junto às bacias; Área de aproximação frontal junto aos lavatórios. As portas devem apresentar vão mínimo de 1,10m. Torneiras de alça ou pressão. O sanitário individual para deficientes deve possuir no mínimo 3,2m² de área e dimensão mínima de 1,7m.
1	Banheiro de Funcionários	Banheiro de Colaboradores	Piso e paredes: lisos (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Lavabo para higienização das mãos.
1	Banheiro Hipodermia	Banheiro destinados aos pacientes em tratamento na hipodermia	Piso e paredes: lisos (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Devem possuir sinalização visual, identificando o ambiente e indicando a rota de acesso. Barras de apoio junto às bacias; Área de aproximação frontal junto aos lavatórios. As portas devem apresentar vão mínimo de 1,10m. Torneiras de alça ou pressão. O sanitário individual para deficientes deve possuir no mínimo 3,2m² de área e dimensão mínima de 1,7m.
1	Sala de Sutura	A sala de sutura é um ambiente hospitalar dedicado ao tratamento de ferimentos que exigem sutura, ou seja, a união dos bordos de uma ferida para facilitar a cicatrização. É um local equipado com instrumentos cirúrgicos específicos, materiais de sutura e produtos para a assepsia, garantindo um ambiente seguro e adequado para a realização desses procedimentos.	Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. * Porta revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 ou 1,10 x 2,10m. * Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes.
1	Sala de exames	A sala de exames é um ambiente fundamental dentro de um hospital, clinicamente equipada para a realização de diversos tipos de testes e procedimentos diagnósticos.	Piso e paredes: lisos (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. * Lavabo de mãos (torneira de pressão ou alça) de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. Portas: Tamanho mínimo de 1,10 (vão livre) x 2,10 m.
1	Coleta Intra- musc. (hípo)	Ambiente pequeno no qual garanta coleta de sangue de forma que não ocorra constrangimento e exposição do usuário	Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. * Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 1,10 x 2,10m. Lavabo para as mãos.
1	Ortopedia	Setor para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de diversas condições que afetam o sistema musculoesquelético. Esse sistema inclui ossos, articulações, músculos, ligamentos e tendões, que são responsáveis por permitir o movimento e sustentar nosso corpo.	Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. * Porta revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 ou 1,10 x 2,10m. * Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes.
1	Posto Médico (Hípo)	A sala dos médicos em um hospital serve como um espaço dedicado para que os profissionais da medicina possam realizar suas atividades.	Piso e paredes: lisos (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. *
1	Abrigo de Resíduos	O abrigo de resíduos em um hospital é uma área especialmente projetada para o armazenamento temporário dos resíduos gerados nas atividades assistenciais. Ele desempenha um papel crucial no gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS), garantindo a segurança dos profissionais, dos pacientes e do meio ambiente.	Materiais: As paredes, piso e teto devem ser construídos com materiais impermeáveis, laváveis e resistentes a produtos químicos, como alvenaria revestida com cerâmica ou epóxi. Piso: O piso deve ter inclinação para facilitar a drenagem e a limpeza, com ralos conectados ao sistema de esgoto. Ventilação: Deve haver sistema de ventilação natural ou mecânica para garantir a renovação do ar e evitar a proliferação de vetores. Iluminação: Deve ter iluminação adequada para facilitar as atividades de limpeza e inspeção. Rodapé: Deve ter rodapé com altura mínima de 15 cm para evitar o acúmulo de sujeira.
1	Recepção	Local de acesso e espera da população	Piso e paredes: lisos (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. *
1	Sub-Estoque	Cautela e guarda de insumos	Piso e paredes: lisos (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. * Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. *

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004) / RDC n° 50/02 (ANVISA, 2004)