

A Comissão Especial de Seleção, em Resposta aos ESCLARECIMENTOS ao Pregão Eletrônico nº 90042/2025, interposta pela empresa Eurobras, vem se manifestar da seguinte forma:

Informamos que o item “6.2 trata de eventuais necessidades de expansão, ou seja, em não se tratando de ajustes na planta, o valor do projeto se mantém”.

Salientamos ainda que conforme o item 15.2. do Termo de Referência, o mesmo menciona que para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistorias nas instalações do local de execução de serviços.

No que se refere a questão de banheiros químicos informamos que esta solicitação está correta.

Por fim esclarecemos que o combustível utilizado para funcionamento do gerador é de responsabilidade do Contratado.

Desta maneira, a Comissão Especial de Seleção atende os esclarecimentos formulados pela empresa Eurobras, pelos fundamentos acima descritos.

No mais, renovamos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Saquarema, 10 de julho de 2025.

Atenciosamente,

JOAO ALBERTO
TEIXEIRA
OLIVEIRA:
47538821791

Assinado digitalmente por JOAO ALBERTO
TEIXEIRA OLIVEIRA:47538821791
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial,
OU=19109359000120, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOAO ALBERTO TEIXEIRA
OLIVEIRA:47538821791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Assunto: **Sollicitação de esclarecimentos PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 90042/2025**

De: Licitação - Eurobras <licitacao@eurobras.com.br>

Para: <licitacao@saquarema.rj.gov.br>

Data: 04/07/2025 14:17



Prezados senhores,

Vimos através desta solicitar os seguintes esclarecimentos:

1. O projeto constante do Anexo I do Termo de Referência não é compatível com os quantitativos e com a construção modular de 6,00m x 2,25m perfazendo 13,5m² por módulo.

O projeto enviado tem 15,27m por 24,59m (com recorte em 18,59m + 2,00m + 4,00m) com este projeto para colocar os módulos teríamos colunas dentro das salas amarela e de hipodermia com obstáculo para a passagem o que não seria aceito pela ANVISA.

No projeto enviado temos 3 sanitários PNE de 4,00m² cada que não estão previstos na planilha de preços, temos ainda um sanitário de funcionários de 2,00m x 1,30m que perfaz 2,60m² que a indicação no projeto é de 4,00m². A área total do projeto enviado é de 369,75m² e de acordo com o item 6.2 do Termo de Referência que transcrevemos abaixo:

“6.2. Para a formalização da ATA de Registro de Preços, foi considerado o projeto da planta constante no Anexo I, levando-se em conta um percentual de 10% de acréscimo sobre o quantitativo previsto. Esse percentual tem como objetivo cobrir eventuais necessidades de expansão ou ajustes na planta, conforme o andamento da obra ou reforma no Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo (HMPNA). A inclusão deste acréscimo visa garantir a flexibilidade necessária para atender a possíveis demandas imprevistas que possam surgir durante a execução dos trabalhos, assegurando a continuidade e a qualidade da obra”

Portanto considerando o projeto com 10% de acréscimo temos 406,73m² e a quantidade da planilha de preços é de 45 módulos (total dos itens 1,2 e 3) por 13,5m² cada módulo temos 607,5m², isto é, 64% a maior do que o projeto enviado.

Solicitamos a adequação do projeto, e a planilha de preços quanto ao posicionamento dos módulos (construção modular de 6,00m x 2,25m) e quanto aos quantitativos.

- Na planilha de preços nos módulos 1, 2 e 3, consta que os módulos devem possuir entre outros itens “**sanitário químico**” favor esclarecer se está solicitação está correta e caso positivo onde será aplicável.
- O Edital informa que será escopo do Contratado o fornecimento de gerador para não interromper as atividades do Hospital, para podermos dimensionar o gerador é necessário informação da carga instalada e tensão a ser utilizada e pedido esclarecer de quem será a responsabilidade pelo abastecimento (diesel) dos geradores.

Sem mais, no aguardo.

Atenciosamente.

