

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO RELACIONADO AO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90056/2025 – UASG 985909,
FORMULADO PELA EMPRESA RAGTECH.**

A Secretaria Municipal da Mulher, vem, por meio desta manifestação formal, apresentar sua resposta ao pedido de esclarecimento procedido pela empresa acima identificada, no que respeita ao tipo de onda senoidal dos nobreaks dispostos no item 12 do pertinente Termo de Referência - TR.

Neste sentido, a partir dos pontos levantados, esta Pasta requisitante, entende ser pertinente, a título de esclarecimento à empresa em tela e aos demais licitantes eventualmente interessados neste certame que embora seja desejável que o tipo de onda senoidal em modo inversor seja a pura, por respeito ao princípio da vinculação às regras estabelecidas no Edital do certame e no Termo de Referência - TR, como parte integrante do mesmo, e por não existir esta diferenciação, preferência ou indicação na descrição do item 12 do TR, **entendemos que deve ser mantida a possibilidade da livre escolha por parte dos eventuais licitantes interessados na licitação em relação a este ponto.** Neste sentido, em respeito à descrição e às especificações conferidas a este objeto (nobreaks), **entendemos que não deve haver restrições ao oferecimento nas futuras propostas de um ou outro tipo de onda senoidal quando em modo bateria/inversor (seja a pura ou a por aproximação – PWM).** Isto para se manter a coerência, a igualdade de tratamento, isonomia e o respeito da Administração às suas próprias estipulações contidas no Edital e seus Anexos.

Este esclarecimento será disponibilizado a todos os eventuais interessados neste certame.

Saquarema, 15 de agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente

BRUNO DA SILVEIRA GOMES

Data: 15/08/2025 14:49:01-0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Bruno da Silveira Gomes
Gestor Público
Matrícula: 7312-1
(Elaborador e Integrante Técnico do TR)

Assunto: **ESCLARECIMENTO - ITEM 12 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RS- PORTAL COMPRAS GOV- PREGÃO Nº 90056/2025-UASG 985909- DATA 20/8/2025**



De: Jose Eduardo da Silva de Oliveira <licitacoes@ragtech.com.br>
Para: <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Cc: Gabriel Licitações Ragtech - <licitacoes1@ragtech.com.br>, Haroldo Braga <haroldo.braga@ragtech.com.br>
Data: 14/08/2025 12:03

Questionamento:

Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe e conforme Edital: "Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou esclarecer .."

Conforme instruções editalícias enviamos o questionamento abaixo:

1º) No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de **senoidal pura** ?

Agradeço antecipadamente.

Solicito encarecidamente confirmação de recebimento

--

Atenciosamente,



O nobreak mais confiável do Brasil



EDUARDO SILVA

LICITAÇÕES

Fone. 11 2147.3072

PABX. 11 2147-3000

ragtech.com.br

