



PLANTA CHAVE-TÉRREO















SUPERIOR

INFERIOR

AMBIENTES - ESCOLA

AMBIENTES - CRECHE

- [illegible]

SÍMBOLOS E LEGENDAS		DIAGRAMA UNIFILAR	
	Dímetro da fiação "quando não indicado considerar diâmetro 2,5mm"		Disjuntor Termomagnético Monopolar
	Circuito 600VAC "quando não indicado considerar 100V"		Disjuntor Termomagnético Bipolar
	Potência Lâmpada Circuito		Disjuntor Termomagnético Tripolar
	Potência Lâmpada Circuito		Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente
	Neutro + Fase + Terra + Retorno		DPS-Dispositivo de proteção contra surtos
	CD - Quadro de Distribuição		DR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)
	CM - Quadro de Medição		Medidor de Energia

BARRETO ENGENHARIA - A0 - 1189x841mm

