

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
ELETRÔNICA nº 003/2026

(Processo Administrativo nº 14.337/2025)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado no que se refere o item 8.1.6 do referido edital onde no Anexo I – Termo de Referência em seu item 9.33.1, " Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas: item 1 - LAJE PRÉ-MOLDADA EM VIGOTA TRELIÇADA – 800m2 ".

O item EMOP **11.030.0080-0 – Laje pré-moldada Beta 16**, com altura total de 16 cm, composta por vigotas treliçadas e capeamento em concreto com espessura de 4 cm, caracteriza-se como sistema construtivo de laje pré-moldada em vigota treliçada, atendendo, em sua essência, às mesmas características técnicas, funcionais e estruturais do item descrito no edital.

Dessa forma, **os atestados técnicos referentes ao item EMOP 11.030.0080-0 poderão ser aceitos como equivalentes**, desde que comprovem, de forma clara e objetiva, a execução de serviços compatíveis.

Ressalta-se que a análise da documentação apresentada será realizada pela Comissão de Licitação no momento oportuno, à luz do edital e da legislação vigente, verificando a efetiva compatibilidade técnica entre o serviço comprovado e o objeto licitado.

Assim, **é possível a aceitação do referido item como similar**, desde que atendidos integralmente os critérios técnicos e formais estabelecidos no Edital nº 003/2026.

Atenciosamente,

Anderson Martins dos Santos
Subsecretário de Infraestrutura da Educação
Mat. 7376

Saquarema, 19 de Fevereiro de 2026.

Assunto: **Pedido de Esclarecimento - CE 003/2026**

De: Débora Carvalho <dscassessoriaadm@gmail.com>

Para: <licitacao@saquarema.rj.gov.br>

Data: 19/02/2026 15:04



Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), boa tarde.

Em atenção ao **Edital nº 003/2026**, cujo item de referência estabelece:

"LAJE COM ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE = (12+4) REF: SINAPI (101948)",

Informamos que possuímos **atestados técnicos do item EMOP 11.030.0080-0**, que corresponde a **laje pré-moldada Beta 16, altura total 16 cm, vigotas e capeamento de 4 cm.**

Solicitamos **esclarecimento formal** sobre a possibilidade de aceitação do item EMOP 11.030.0080-0 como **equivalente** ao item exigido no edital, de forma a garantir a conformidade da nossa proposta com os critérios estabelecidos.

Agradecemos desde já o parecer da Comissão.

Atenciosamente,
Débora Carvalho